

Кабельные лотки

На **стадии П** необходимо выполнить вертикальная разводку, а также трубы и лотки для прокладки кабелей в квартиру и освещения МОП, лотки от ГРЩ до ВРУ, а также все лотки шириной более >150 мм.

- Описание уровня информационного наполнения LOI приведены в таблице 6.8.1.

Таблица 6.8.1 – Уровень проработки кабельных лотков

	Параметры	Концепция	Стадия П	Стадия Р	Пример заполнения
LOI	Код по классификатору		+	+	
	Ширина		+	+	300 мм
	Высота		+	+	50 мм
	Длина		+	+	3000 мм
	ADSK_Наименование			+	
	ADSK_Марка			+	
	ADSK_Код оборудования			+	