

# Отопительные приборы

- Описание уровня информационного наполнения LOI приведены в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1 – Уровень проработки отопительных приборов

	Параметры	Концепция	Стадия П	Стадия Р	Пример заполнения
LOI	Код по классификатору		+	+	
	Классификация систем		+	+	Приточная жидкость, Обратная жидкость
	Имя системы		+	+	T11,T21
	ADSK_Длина			+	600 мм
	ADSK_Высота			+	500 мм
	ADSK_Ширина			+	100 мм
	ADSK_Мощность		+	+	800 Вт
	ADSK_Корпус / ADSK_Секция		+	+	K1
	ADSK_Этаж		+	+	3
	ADSK_Наименование			+	
	ADSK_Марка			+	
	ADSK_Код оборудования			+	